

[1] **PYTANIA z 10.08. 2007 r. I ODPOWIEDZI**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.  
**Budowa boiska dla dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie przy ul. Waryńskiego**

**Pytanie 1.**

*W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia strona 5 wymieniono dokumenty jakie Zamawiający wymaga w stosunku do nawierzchni sportowej. Czy ww. dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej.*

**Odpowiedź:**

Nie. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych oferowanej nawierzchni wymagane będą od wykonawcy przed podpisaniem umowy. Ich brak uniemożliwi skuteczne zawarcie umowy .

**Pytanie 2.**

*W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia strona 4 opisano nawierzchnie sportowe o wysokości włókna min. 50 mm. Jednocześnie w Specyfikacji Technicznej strona 3 opisano nawierzchnię sportową o wysokości włókna min. 20 mm oraz innych wykluczających się parametrach. Prosimy o jednoznaczne określenie, które z opisów odpowiadają żądanej przez Zamawiającego nawierzchni.*

**Odpowiedź:**

Wiążące dla wykonawców są zapisy podane w punkcie 4. Opisu przedmiotu zamówienia Części I-Instrukcji dla wykonawców , strona 4.

Dotyczy to obu , równoważnych dla Zamawiającego , rodzajów nawierzchni .

**Pytanie 3.**

*W Specyfikacji Technicznej wskazano, iż nawierzchnia sportowa powinna posiadać Atest niepalności. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności posiadania ww. dokumentu, ponieważ obiekty zewnętrzne w świetle prawa nie wymagają konieczności stosowania materaców posiadających powyższy dokument.*

**Odpowiedź:**

Wymóg dotyczący posiadania Atestu niepalności przez zewnętrzną nawierzchnię sportową skreśla się we wszystkich miejscach *Projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznej* .

Burmistrz  
/-/ Arkadiusz Wichniak